



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Санктелствозо регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000605

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 05.02.2015 г. по 04.02.2018 г.

код ОК 005 (ОКП)

57 7211

№ ССБК RU.ПБ09.Н000375

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3916 20 900 0

Заявитель ООО «Винтек Пластик», 142277, Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, д. 3-б, тел./факс:+7(4967)37-90-15, тел.:+7(4967)37-93-07.
(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель ООО «Винтек Пластик», 142277, Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, д. 3-б, тел./факс:+7(4967)37-90-15, тел.:+7(4967)37-93-07.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ»
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков т.м. «Gründer» по ГОСТ 30673-99. Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-94, группа дымообразующей способности - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89; группа горючести - Г3 по ГОСТ 30244-94.
(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 644-С от 16.01.2015 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г., Акт о результатах анализа состояния производства № 0443-АП/Дб от 04.12.2014 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

Д.А. Капранов

